



RÉGIE DU
SDDEA

COMMUNIQUÉ D'INFORMATION SUR LA QUALITÉ DE L'EAU DU ROBINET RÉGIE DU SDDEA COPE DE LA SAULSOTTE / MONTPOTHIER

Le 5 Février 2019

Madame, Monsieur,

La dernière analyse de l'ARS réalisée sur l'unité de distribution de La Saulsotte – Montpothier portant sur les produits phytosanitaires atteste d'une concentration en atrazine déséthyl de **0,11 µg/L**. La somme des produits phytosanitaires analysés est de **0,15 µg/L**.

Pour votre information, la limite de qualité pour l'eau destinée à la consommation humaine est fixée réglementairement à **0,1 µg/L** par substance individuelle et à **0,5 µg/L** pour la somme des produits phytosanitaires.

L'eau distribuée respecte donc la norme en ce qui concerne la somme des produits phytosanitaires, mais pas en ce qui concerne la substance individuelle atrazine déséthyl.

L'atrazine est un pesticide qui a été utilisé dans les cultures jusqu'à son interdiction en 2003 dans les pays de l'Union Européenne. Toutefois, les résidus issus de ce pesticide mettent plusieurs années à être éliminés du sol.

Selon les études de l'ANSES traduites dans l'instruction DGS/EA4 n°2010-424 du 9 Décembre 2010 du ministère du travail, de l'emploi et de la santé, des solidarités et de la cohésion sociale, et en l'état des connaissances actuelles, la consommation de l'eau de votre robinet n'entraîne pas d'effet néfaste pour la santé.

Ce document est donc un simple avis d'information sur la qualité de l'eau du robinet. Afin de lutter contre la présence de pesticides dans l'eau du robinet, il a été décidé d'engager à moyen terme une étude d'Aire d'Alimentation de Captage pour identifier les zones de pression sur la qualité de la ressource en eau exploitée et ce, afin de proposer des actions correctives permettant sa reconquête dans le temps.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l'un des numéros suivants :

- **Pour toute question relative à la réglementation :**
 - L'Agence Régionale de Santé : 03 83 39 30 30
- **Pour tout renseignement complémentaire :**
 - Relation usagers de la Régie du SDDEA : 03 25 83 27 10

La Régie du SDDEA - COPE de La Saulsotte / Montpothier vous tiendra informé de l'évolution de la situation.

Le Président du COPE
de la Saulsotte – Montpothier

Gérard DELORME

Le Directeur Général
de la Régie du SDDEA

Stéphane GILLIS

RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES
ET DE LA DÉMOUSTICATION (RÉGIE DU SDDEA)
22 rue Grégoire-Pierre Herluison Cité administrative des Vassaulles
C.S. 23076 - 10012 Troyes Cedex
Tél. : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email : sddea@sddea.fr

VOIR AU VERSO
SOYEZ PRÉVENU DES ALERTES SANITAIRES PAR SMS/EMAIL

JE SOUHAITE ÊTRE INFORMÉ(E) PAR EMAIL / SMS

Je renseigne mon adresse email et mon numéro de téléphone portable sur l'Agence en ligne pour être informé en cas d'alerte sanitaire sur mon réseau d'eau potable.
Je m'inscris sur www.sddea.fr en cliquant sur l'onglet situé en haut à droite « Espace Usagers ».



Agence en ligne

Accéder aux services :



J'accède à mon agence en ligne :

adresse e-mail

mot de passe

se souvenir de moi

Je me connecte

> [Mot de passe oublié ?](#)

Je ne dispose pas d'agence en ligne ? Je m'inscris !

 **Je souhaite opter pour la facture électronique !**
- je me simplifie le classement
- je fais un geste pour la planète

Vous avez une question sur l'utilisation du site ?

> [Contactez nous en utilisant le formulaire](#)



Le saviez-vous ?

Vous pouvez aussi sur l'Agence en Ligne payer en ligne votre facture, la télécharger, demander la mensualisation de vos paiements, relever l'index de votre compteur, retrouver l'historique de vos factures...